

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Centroamérica			Santa Bárbara			Managua				Las Brisas			Hugo Chavez					
	CA-U#1	CA-U#2	Planta	SB-U#1	SB-U#2	Planta	Mg-U#3	Mg-U#4	Mg-U#5	Planta	LB-U#1	LB-U#2	Planta	HC-U1	HC-U2	HC-U3	HC-U4	Planta	
ENERO																			
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	0.00	0.00	0.00	84.49	0.00	65.00	0.00	62.00	67.50	67.30	78.00	70.90	
Disponibilidad	99.23	96.67	99.43	99.23	100.00	53.28	0.00	0.00	0.00	99.78	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Carga	68.16	70.40	73.72	42.49	44.49	43.50	0.00	0.00	0.00	46.72	0.00	1.84	0.00	3.88	2.20	1.30	1.20	1.50	
Planta	72.25	68.84	73.58	39.05	40.91	39.98	0.00	0.00	0.00	39.48	0.00	1.20	0.00	2.40	1.50	0.09	0.09	1.10	
Salida Forzada	0.00	2.67	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salida Programada	0.74	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO																			
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	0.00	0.00	0.00	84.94	0.00	87.50	0.00	62.67	76.70	68.70	78.70	75.10	
Disponibilidad	99.37	99.41	99.37	99.37	98.07	99.63	0.00	0.00	0.00	99.30	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Carga	58.14	62.20	64.04	37.72	30.95	34.34	0.00	0.00	0.00	60.30	0.00	0.69	0.00	7.34	4.30	4.60	5.10	4.60	
Planta	61.63	60.83	63.91	34.67	28.46	31.56	0.00	0.00	0.00	50.95	0.00	0.60	0.00	4.60	3.30	3.20	4.00	3.50	
Salida Forzada	0.00	0.03	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salida Programada	0.66	0.58	0.66	1.63	1.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO																			
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	0.00	0.00	0.00	84.49	0.00	75.00	0.00	62.00	77.33	67.33	78.00	74.22	
Disponibilidad	98.16	99.47	100.00	98.16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	99.55	100.00	100.00	
Carga	72.49	72.99	77.41	40.55	44.04	42.30	0.00	0.00	0.00	67.64	0.00	4.14	0.00	22.25	16.39	12.87	14.18	14.55	
Planta	76.84	71.38	77.25	37.27	40.49	38.88	0.00	0.00	0.00	57.15	0.00	3.10	0.00	13.80	12.68	8.68	11.06	10.80	
Salida Forzada	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salida Programada	1.71	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL																			
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	76.00	84.00	85.00	78.00	80.00	85.00	0.00	62.00	75.30	67.30	78.70	71.10	
Disponibilidad	99.24	98.84	99.39	99.24	98.28	99.57	99.00	88.00	98.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	97.80	97.60	97.30	99.10	
Carga	74.71	75.65	80.01	44.14	43.73	43.94	74.00	66.00	72.00	73.00	1.40	14.32	0.00	29.18	20.50	21.50	20.90	21.80	
Planta	79.20	73.99	79.85	40.57	40.21	40.39	57.00	55.00	62.00	57.00	1.12	12.17	0.00	18.09	15.40	14.50	16.50	15.50	
Salida Forzada	0.00	0.15	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salida Programada	0.76	1.01	0.61	1.68	1.68	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO																			
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	67.00	89.00	90.00	0.00	0.00	80.00	0.00	62.00	72.00	63.30	64.00	66.40	
Disponibilidad	97.86	98.28	99.15	97.86	98.16	99.43	98.00	86.00	100.00	0.00	53.33	86.84	0.00	100.00	99.97	99.83	99.99	100.00	
Carga	63.71	61.49	66.61	49.50	43.98	46.75	72.00	66.00	81.00	0.00	7.11	19.02	0.00	37.32	36.40	33.90	31.70	34.10	
Planta	67.53	60.14	66.48	45.50	40.44	42.97	48.00	58.00	73.00	0.00	5.69	16.88	0.00	23.14	26.20	21.40	20.30	22.60	
Salida Forzada	0.15	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salida Programada	1.91	1.64	0.79	4.83	1.79	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO																			
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	89.00	84.00	85.00	84.00	0.00	81.25	0.00	62.00	77.30	78.00	68.70	74.20	
Disponibilidad	97.79	97.83	98.79	97.79	96.78	99.38	68.00	100.00	94.00	99.00	0.00	96.95	0.00	100.00	98.89	98.87	100.00	100.00	
Carga	66.44	63.84	67.13	66.44	69.34	67.91	43.00	64.00	61.00	49.00	0.00	6.24	0.00	22.16	20.30	18.10	17.80	18.90	
Planta	66.06	62.44	66.99	61.07	63.76	62.41	38.00	53.00	53.00	41.00	0.00	5.07	0.00	13.74	15.70	14.20	12.20	14.00	
Salida Forzada	0.02	0.15	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salida Programada	2.18	2.02	1.21	0.85	1.53	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Centroamérica			Santa Bárbara			Managua				Las Brisas			Hugo Chavez				
	CA-U#1	CA-U#2	Planta	SB-U#1	SB-U#2	Planta	Mg-U#3	Mg-U#4	Mg-U#5	Planta	LB-U#1	LB-U#2	Planta	HC-U1	HC-U2	HC-U3	HC-U4	Planta
JULIO																		
Utilización	106.00	106.40	99.80	10.25	89.39	49.82	89.00	89.00	90.00	86.00	0.00	80.00	0.00	56.00	76.70	78.70	68.70	74.70
Disponibilidad	99.92	99.93	100.00	99.92	97.28	97.28	98.00	93.00	95.00	100.00	0.00	98.98	0.00	100.00	100.00	100.00	98.92	100.00
Carga	72.58	73.50	77.73	11.15	97.21	54.20	60.00	50.00	53.00	61.00	0.00	2.10	0.00	16.71	17.20	15.60	14.00	15.60
Planta	76.94	71.88	77.57	10.25	89.39	49.82	54.00	45.00	48.00	52.00	0.00	1.68	0.00	9.36	13.20	12.30	9.60	11.70
Salida Forzada	0.07	0.07	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	83.77	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO																		
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	62.00	90.00	84.00	68.00	0.00	88.75	0.00	56.67	77.30	78.00	68.00	74.20
Disponibilidad	99.37	99.57	99.39	99.37	72.17	72.17	64.00	98.00	98.00	99.00	0.00	100.00	0.00	100.00	99.98	100.00	100.00	100.00
Carga	89.13	87.60	94.03	50.58	61.94	56.27	49.00	55.00	64.00	52.00	0.00	5.74	0.00	17.65	16.00	13.30	13.00	14.20
Planta	94.48	85.67	93.84	46.49	56.95	51.72	31.00	50.00	54.00	35.00	0.00	5.09	0.00	10.00	12.40	10.30	8.80	10.50
Salida Forzada	0.02	0.03	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salida Programada	0.59	0.38	0.59	37.73	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE																		
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	89.00	84.00	90.00	89.00	0.00	0.00	0.00	65.33	77.30	78.00	68.70	74.20
Disponibilidad	99.25	100.00	100.00	99.25	97.42	99.01	98.00	96.00	72.00	98.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Carga	92.36	48.27	74.78	78.31	81.54	79.94	61.00	55.00	40.00	58.00	0.00	0.00	0.00	10.29	9.90	7.90	6.30	8.10
Planta	97.90	47.20	74.63	71.98	74.97	73.47	54.00	46.00	36.00	51.00	0.00	0.00	0.00	6.72	7.70	6.10	4.30	6.00
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.45	0.43	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salida Programada	0.75	0.00	0.00	1.57	2.15	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE																		
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	88.89	83.87	90.32	46.00	82.00	0.00	0.00	65.33	67.30	76.70	68.00	70.70
Disponibilidad	98.88	0.00	98.88	98.88	97.16	99.53	98.97	40.09	49.67	59.00	1.08	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Carga	95.10	0.00	50.50	97.11	94.60	95.88	59.74	21.81	26.92	79.00	0.00	0.00	0.00	9.23	6.50	4.70	4.10	5.10
Planta	100.80	0.00	50.40	89.26	86.99	88.12	53.11	18.29	24.32	99.00	0.09	0.00	0.00	6.03	4.40	3.60	2.80	3.60
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.28	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salida Programada	1.71	100.00	1.12	1.62	2.57	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE																		
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	71.11	0.00	90.32	65.51	80.00	0.00	0.00	68.67	68.00	68.70	68.00	68.00
Disponibilidad	98.17	27.18	99.30	98.17	98.83	99.80	79.76	0.00	56.59	79.76	97.38	0.00	0.00	100.00	99.17	100.00	100.00	100.00
Carga	87.34	19.50	56.78	52.91	42.02	47.48	55.58	0.00	37.26	52.85	0.64	0.00	0.00	11.53	13.00	12.10	11.00	12.10
Planta	92.58	19.07	56.66	48.63	38.64	43.64	39.52	0.00	33.66	34.62	0.51	0.00	0.00	7.91	8.80	8.30	7.50	8.20
Salida Forzada	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salida Programada	1.76	75.25	0.21	1.30	1.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE																		
Utilización	106.00	106.40	99.80	100.00	100.04	100.00	84.00	0.00	0.00	66.00	80.00	0.00	0.00	68.67	67.30	67.30	68.00	67.60
Disponibilidad	96.41	99.89	99.93	96.41	100.00	100.00	69.00	0.00	0.00	71.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Carga	37.15	45.82	44.15	29.11	22.68	25.90	36.00	0.00	0.00	36.00	1.05	0.00	0.00	3.07	2.40	1.80	1.80	2.00
Planta	39.38	44.81	44.06	26.75	20.85	23.80	31.00	0.00	0.00	24.00	0.84	0.00	0.00	2.11	1.60	1.20	1.20	1.40
Salida Forzada	3.59	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Empresas Públicas y Privadas del Sistema Interconectado y Sistemas Aislados.

Dirección de Estudios Económicos y Estadísticas - INE.

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Che Guevara I (Tipitapa)				Che Guevara II (Masaya)				Che Guevara III (Managua)				Tipitapa Power Company					
	CG I-U1	CG I-U2	CG I-U3	Planta	CG II-U1	CG II-U2	CG II-U3	Planta	CG III-U1	CG III-U2	CG III-U3	Planta	TPC-U#1	TPC-U#2	TPC-U#3	TPC-U#4	TPC-U#5	Planta
ENERO																		
Utilización													100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad													99.96	98.69	91.28	99.89	99.79	97.92
Carga													88.72	81.53	78.94	82.99	85.83	83.60
Planta																		83.60
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
FEBRERO																		
Utilización													100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad													89.07	98.09	97.30	97.41	98.59	96.09
Carga													86.85	94.90	91.57	93.50	95.08	92.38
Planta																		92.38
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
MARZO																		
Utilización													100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad													99.00	98.26	89.93	96.40	92.71	95.26
Carga													95.51	95.15	82.13	91.41	87.60	90.36
Planta																		90.36
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
ABRIL																		
Utilización													100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad													96.08	94.48	96.70	89.63	96.63	94.71
Carga													93.66	91.32	92.60	86.51	93.96	91.61
Planta																		91.61
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
MAYO																		
Utilización	85.00	85.00	85.00	85.00	11.03	11.03	11.03	33.09					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				94.64	96.58	96.92	98.14	97.49	96.75
Carga	44.50	42.30	34.50	40.40	44.48	44.37	36.58	41.81					91.26	91.47	91.16	93.71	92.47	92.01
Planta	37.80	35.90	29.30	34.30	4.91	4.89	4.03	4.61										92.01
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
JUNIO																		
Utilización	98.50	98.50	98.50	98.50	100.00	100.00	42.50	80.83					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				98.43	91.27	97.83	99.22	96.35	96.62
Carga	12.10	12.60	12.80	12.50	0.92	0.89	1.96	1.09					91.81	83.97	91.07	90.96	89.29	89.42
Planta	11.90	12.40	12.60	12.30	0.92	0.89	0.83	0.88										89.42
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Che Guevara I (Tipitapa)				Che Guevara II (Masaya)				Che Guevara III (Managua)				Tipitapa Power Company					
	CG I-U1	CG I-U2	CG I-U3	Planta	CG II-U1	CG II-U2	CG II-U3	Planta	CG III-U1	CG III-U2	CG III-U3	Planta	TPC-U#1	TPC-U#2	TPC-U#3	TPC-U#4	TPC-U#5	Planta
JULIO																		
Utilización	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.97	99.53	75.06	97.67	97.93	93.83
Carga	41.60	49.40	38.00	43.00	46.40	46.20	48.60	47.10	5.03	4.96	4.03	4.67	88.85	81.26	88.13	88.02	86.41	86.53
Planta	41.60	49.40	38.00	43.00	46.40	46.20	48.60	47.10	1.26	1.24	1.01	1.17						86.53
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AGOSTO																		
Utilización	97.60	97.60	97.60	97.60	97.60	97.60	97.60	97.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.74	98.14	99.39	98.83	98.54	94.73
Carga	45.60	68.70	64.70	59.70	57.90	58.60	58.80	58.40	14.32	14.16	13.90	14.13	73.52	88.42	94.71	90.61	90.15	87.48
Planta	44.60	67.10	63.20	58.30	56.50	57.20	57.40	57.00	14.32	14.16	13.90	14.13						87.48
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SEPTIEMBRE																		
Utilización	97.70	98.90	97.70	97.70	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	97.06	98.53	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.35	96.28	96.96	97.22	95.57	96.67
Carga	70.10	50.60	67.40	60.90	58.10	56.90	58.90	58.00	15.68	14.88	14.19	14.92	87.35	82.47	88.94	82.90	85.02	85.34
Planta	68.50	50.00	65.80	59.50	58.10	56.90	58.90	58.00	15.45	14.44	13.98	14.63						85.34
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
OCTUBRE																		
Utilización	85.00	85.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	97.06	98.53	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	97.85	86.29	97.17	93.90	100.00	100.00	100.00	53.82	100.00	98.92	96.71	97.85	98.78	98.45
Carga	78.70	75.10	53.30	69.00	58.20	55.50	56.10	58.50	1.73	1.32	1.25	1.44	86.28	80.54	89.01	77.60	82.58	83.20
Planta	66.90	63.80	45.30	58.70	58.20	55.50	56.10	56.60	1.70	1.28	1.23	1.41						83.20
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
NOVIEMBRE																		
Utilización	97.50	98.24	84.85	93.53	98.60	98.40	99.20	98.10	98.53	97.06	98.53	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.27	99.04	98.55	97.95	98.70	98.10
Carga	39.63	625.59	626.93	546.33	52.60	52.00	51.20	52.30	43.03	47.99	48.34	46.45	95.37	97.47	97.42	96.79	97.06	96.82
Planta	38.64	614.55	531.97	510.98	51.80	51.20	50.80	51.30	42.40	46.58	47.63	45.54						96.82
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
DICIEMBRE																		
Utilización	98.20	97.90	98.40	98.20	98.30	97.00	97.60	96.70	98.50	98.50	98.50	98.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Disponibilidad	99.80	99.80	99.90	99.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.60	95.60	99.24	99.29	76.89	94.12
Carga	58.80	54.20	30.50	47.80	41.80	26.10	44.50	37.90	47.40	46.90	49.50	47.90	93.89	88.51	95.71	87.27	69.61	87.00
Planta	57.70	53.10	30.00	46.90	41.10	25.30	43.50	36.60	46.70	46.20	48.70	47.20						87.00
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Fuente: Empresas Públicas y Privadas del Sistema Interconectado y Sistemas Aislados.

Dirección de Estudios Económicos y Estadísticas - INE.

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. (CENSA)													Nicaragua			NSEL		
	Cat-No.1	Cat-No.2	Cat-No.3	Cat-No.4	Cat-No.5	Cat-No.6	Cat-No.7	Cat-No.8	Cat-No.9	Mak-No.1	Mak-No.2	Mak-No.3	Mak-No.4	Planta	NI-U#1	NI-U#2	Planta	Planta	
ENERO																			
Utilización	0.00	49.12	29.24	50.27	25.57	0.00	0.00	0.00	56.69	43.91	20.34	50.42	44.84	28.49	100.00	99.80	97.80	96.54	
Disponibilidad	0.00	89.80	58.69	95.49	90.01	0.00	0.00	0.00	95.07	83.50	38.49	86.61	86.54	55.71	100.00	100.00	100.00	100.00	
Carga															64.86	62.78	65.19	43.18	
Planta	0.00	45.82	22.85	43.20	14.78	0.00	0.00	0.00	49.46	38.33	14.65	45.41	44.25	26.82	64.86	62.65	63.76	60.60	
Salida Forzada																			
Salida Programada																			
FEBRERO																			
Utilización	0.00	62.61	63.63	46.82	26.04	0.00	0.00	0.00	72.64	43.68	47.90	67.82	58.32	37.65	95.80	95.80	95.80	93.37	
Disponibilidad	0.00	92.55	96.17	71.52	44.62	0.00	0.00	0.00	97.48	65.23	68.69	91.06	88.06	55.03	99.46	86.37	92.91	100.00	
Carga															73.31	61.63	67.47	44.81	
Planta	0.00	56.04	43.62	39.06	19.41	0.00	0.00	0.00	62.28	37.13	35.90	51.51	57.47	33.96	70.23	59.04	64.63	81.57	
Salida Forzada																			
Salida Programada																			
MARZO																			
Utilización	24.80	88.88	91.57	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53	37.10	78.44	90.81	91.94	52.44	100.20	100.20	100.20	94.66	
Disponibilidad	24.80	88.88	91.57	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53	37.10	78.44	90.81	91.94	52.44	94.53	61.96	78.24	100.00	
Carga															70.53	46.30	58.41	42.25	
Planta	12.52	37.32	28.42	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	0.43	26.99	40.69	44.34	22.14	70.67	46.39	58.53	77.27	
Salida Forzada																			
Salida Programada																			
ABRIL																			
Utilización	0.00	37.64	49.14	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51	55.98	75.23	44.79	65.27	35.55	100.00	100.20	100.00	85.50	
Disponibilidad	0.00	45.43	80.74	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	89.32	64.82	82.71	46.08	82.38	42.89	72.03	85.85	78.94	100.00	
Carga															57.91	66.50	62.27	38.58	
Planta	0.00	33.61	30.24	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	71.38	48.99	70.75	44.42	64.65	36.66	57.91	66.63	62.27	60.60	
Salida Forzada																			
Salida Programada																			
MAYO																			
Utilización	0.00	53.02	38.59	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87	48.55	78.00	51.50	50.26	33.57	100.40	100.80	100.30	37.07	
Disponibilidad	0.00	89.68	82.38	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	70.13	82.55	58.61	85.70	47.18	98.56	98.92	98.74	92.47	
Carga															78.42	72.82	75.84	24.56	
Planta	0.00	44.61	27.36	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	66.69	45.06	78.25	49.36	50.22	35.44	78.73	73.41	76.07	28.40	
Salida Forzada																			
Salida Programada																			
JUNIO																			
Utilización	0.10	67.10	42.92	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	76.56	51.97	43.94	58.89	91.42	35.40	98.20	100.00	99.10	33.68	
Disponibilidad	0.10	86.27	62.77	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	88.05	68.26	60.21	73.93	66.60	42.64	100.00	100.00	100.00	41.39	
Carga															75.20	70.09	72.62	7.92	
Planta	0.00	55.28	30.42	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78	50.83	42.22	54.17	49.79	32.68	73.84	70.09	71.96	27.08	
Salida Forzada																			
Salida Programada																			

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. (CENSA)													Nicaragua			NSEL	
	Cat-No.1	Cat-No.2	Cat-No.3	Cat-No.4	Cat-No.5	Cat-No.6	Cat-No.7	Cat-No.8	Cat-No.9	Mak-No.1	Mak-No.2	Mak-No.3	Mak-No.4	Planta	NI-U#1	NI-U#2	Planta	Planta
JULIO																		
Utilización	0.06	68.14	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.16	20.22	44.63	43.38	41.27	28.09	100.60	101.40	100.50	
Disponibilidad	0.06	97.67	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.18	33.69	66.06	62.99	68.02	38.18	99.54	99.14	99.34	
Carga															70.72	69.11	70.26	
Planta	0.00	54.89	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03	18.29	42.24	41.58	40.46	26.88	71.15	70.08	70.61	
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
AGOSTO																		
Utilización	0.00	32.43	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.65	0.00	63.70	68.99	53.18	25.05	100.60	101.20	100.60	
Disponibilidad	0.00	89.25	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.82	0.00	91.30	94.74	80.96	41.68	100.00	89.17	94.58	
Carga															70.71	62.24	66.66	
Planta	0.00	25.65	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	63.19	69.16	52.14	27.72	71.14	62.99	67.06	
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
SEPTIEMBRE																		
Utilización	0.00	24.54	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.58	0.00	63.00	61.34	52.42	22.14	100.40	101.00	100.60	
Disponibilidad	0.00	84.16	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92	0.00	93.31	90.48	82.50	41.29	87.65	88.08	87.86	
Carga															63.66	62.14	62.96	
Planta	0.00	18.29	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68	0.00	62.47	60.83	48.13	24.86	63.91	62.76	63.33	
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
OCTUBRE																		
Utilización	0.00	24.42	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88	0.00	54.07	51.75	55.31	20.98	100.40	101.00	100.60	
Disponibilidad	0.00	80.11	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.56	0.00	86.75	80.74	93.35	40.40	100.00	100.00	100.00	
Carga															70.66	69.24	70.02	
Planta	0.00	18.78	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.61	0.00	51.79	50.12	40.99	24.06	70.95	69.93	70.44	
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
NOVIEMBRE																		
Utilización	0.00	58.07	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.44	0.00	50.78	63.68	74.18	29.42	100.80	101.00	100.50	64.81
Disponibilidad	0.00	97.06	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.70	0.00	58.28	75.20	90.02	39.30	100.00	91.96	95.98	63.33
Carga															79.11	68.86	74.28	21.95
Planta	0.00	45.39	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	0.00	49.99	63.09	55.85	27.63	79.74	69.55	74.65	37.27
Salida Forzada																		
Salida Programada																		
DICIEMBRE																		
Utilización	100.00	18.82	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	51.36	63.41	67.25	35.94	100.80	100.80	100.60	95.02
Disponibilidad	100.00	18.82	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.18	0.00	74.73	83.88	94.45	43.46	99.53	99.45	99.49	100.00
Carga															75.17	70.26	72.86	38.62
Planta	0.00	11.43	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.59	0.00	40.11	54.26	50.45	21.59	75.77	70.82	73.30	77.38
Salida Forzada																		
Salida Programada																		

Fuente: Empresas Públicas y Privadas del Sistema Interconectado y Sistemas Aislados.

Dirección de Estudios Económicos y Estadísticas - INE.

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Empresa Energética Corinto (ENRON)					ORMA T Planta	Chinand ega	Generadora San Rafael, S.A. (GESARSA)					Polaris Energy Nicaragua, S.A. (PENSA)			ATDER - EL BOTE		
	EEC-U#1	EEC-U#2	EEC-U#3	EEC-U#4	Planta			GESR-U#	GESR-U#	GESR-U#	GESR-U#	Planta	PEN-U#1	PEN-U#2	Planta	Atder-U#1	Atder-U#2	
ENERO																		
Utilización						43.87	0.00	35.05	15.33	42.01	42.50	33.72	79.40	75.20	77.30	89.00	89.00	
Disponibilidad	96.20	84.51	99.66	57.73	84.53	99.97	0.00	83.20	36.81	96.70	97.65	78.59	99.74	99.90	99.82	100.00	100.00	
Carga	90.33	79.11	88.21	48.92	76.64	91.38	0.00	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	99.90	99.77	99.83	19.00	30.00	
Planta	91.32	79.97	89.18	49.46	77.48	40.09	0.00	35.05	15.33	42.01	42.50	33.72	79.32	75.02	77.17	33.00	54.00	
Salida Forzada													0.93	0.77	0.85			
Salida Programada																		
FEBRERO																		
Utilización						43.74	0.00	0.40	49.64	51.07	46.51	36.90	79.60	75.00	77.30	67.00	67.00	
Disponibilidad	85.07	99.37	93.28	79.22	89.23	99.65	0.00	0.40	86.40	95.57	81.84	66.05	99.94	100.00	99.97	100.00	100.00	
Carga	74.62	87.49	79.29	69.43	77.71	93.71	0.00	20.12	20.12	20.12	20.12	20.12	99.45	99.60	99.52	28.00	39.00	
Planta	75.43	88.45	80.16	70.19	78.56	40.99	0.00	0.40	49.64	51.07	46.51	36.90	79.16	74.70	76.93	37.00	52.00	
Salida Forzada													0.41	0.48	0.45			
Salida Programada																		
MARZO																		
Utilización						39.87	0.00	13.67	54.65	51.94	45.26	41.38	77.20	73.40	75.30	49.00	49.00	
Disponibilidad	93.95	93.68	92.82	93.70	93.54	85.70	0.00	0.40	86.40	95.57	81.84	66.05	100.00	100.00	100.00	55.00	100.00	
Carga	85.39	86.17	85.32	89.93	86.70	75.17	0.00	24.91	24.91	24.91	24.91	24.91	96.78	96.86	96.82	19.00	45.00	
Planta	88.19	88.99	88.12	92.88	89.54	29.27	0.00	13.67	54.65	51.94	45.26	41.38	74.71	71.10	72.91	19.00	45.00	
Salida Forzada													3.10	3.10	3.10			
Salida Programada																		
ABRIL																		
Utilización						42.96	0.00	0.00	51.67	56.33	54.90	54.30	76.04	76.64	76.34	0.00	51.78	
Disponibilidad	95.29	95.62	95.14	96.11	95.54	99.21	0.00	0.00	68.73	77.25	73.84	73.27	100.00	100.00	100.00	0.00	87.80	
Carga	87.59	87.17	83.25	85.54	85.89	93.31	0.00	0.00	18.76	18.76	18.76	18.76	96.00	96.92	96.46	0.00	52.92	
Planta	90.46	90.03	85.98	88.34	88.70	40.09	0.00	0.00	51.67	56.33	54.90	54.30	73.00	74.28	73.64	0.00	54.81	
Salida Forzada						0.00							3.31	3.31	3.31			
Salida Programada						0.00												
MAYO																		
Utilización						43.04	0.00	0.00	54.01	46.44	45.11	48.52	75.80	76.64	76.22	89.00	89.00	
Disponibilidad	94.95	95.92	96.99	95.87	95.93	100.00	0.00	0.00	64.00	54.99	53.30	57.43	97.62	97.26	97.44	14.40	76.60	
Carga	80.66	79.91	50.10	90.93	75.40	93.65	0.00	0.00	16.83	16.83	16.83	16.83	96.35	96.63	96.49	51.20	23.22	
Planta	83.30	82.53	51.74	93.91	77.87	40.31	0.00	0.00	54.01	46.44	45.11	48.52	73.26	74.06	73.66	9.15	41.49	
Salida Forzada						0.00							3.25	3.61	3.43			
Salida Programada						0.00												
JUNIO																		
Utilización						41.93	0.00	0.00	44.82	53.16	54.58	50.85	98.20	99.00	98.60	92.10	92.10	
Disponibilidad	96.57	94.06	95.39	95.79	95.45	98.70	0.00	0.00	86.67	86.02	97.39	90.02	99.95	99.89	99.92	62.75	57.40	
Carga	71.84	88.29	89.84	90.21	85.05	87.24	0.00	0.00	16.23	16.23	16.23	16.23	78.69	79.18	78.94	23.94	23.64	
Planta	74.20	91.18	92.78	93.17	87.83	37.03	0.00	0.00	44.82	53.16	54.58	50.85	77.28	78.39	77.83	42.28	43.56	
Salida Forzada													5.56	5.62	5.59			
Salida Programada																		

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Empresa Energética Corinto (ENRON)					ORMA T Planta	Chinand ega	Generadora San Rafael, S.A. (GESARSA)					Polaris Energy Nicaragua, S.A. (PENSA)			ATDER - EL BOTE		
	EEC-U#1	EEC-U#2	EEC-U#3	EEC-U#4	Planta			GESR-U#	GESR-U#	GESR-U#	GESR-U#	Planta	PEN-U#1	PEN-U#2	Planta	Atder-U#1	Atder-U#2	
JULIO																		
Utilización						42.38	0.00	30.12	5.77	49.36	48.61	33.46	99.40	100.00	99.70	95.00	95.00	
Disponibilidad	94.52	95.32	90.08	93.54	93.37	99.89	0.00	50.53	18.69	81.14	85.52	58.97	99.90	99.98	99.94	70.00	48.60	
Carga	88.42	89.00	83.11	69.49	82.50	93.21	0.00	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	99.46	98.98	99.22	26.80	22.00	
Planta	94.36	91.92	85.83	71.77	85.97	39.51	0.00	30.12	5.77	49.36	48.61	33.46	98.86	98.98	98.92	51.40	42.00	
Salida Forzada						0.00							1.03	0.96	1.00			
Salida Programada						0.00												
AGOSTO																		
Utilización						41.43	0.00	35.83	0.00	46.34	40.70	30.72	99.60	100.00	99.80	99.00	99.00	
Disponibilidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	59.58	0.00	86.28	79.84	56.42	100.00	100.00	100.00	90.49	72.08	
Carga	83.31	91.51	73.11	76.80	81.18	93.75	0.00	22.71	0.00	22.71	22.71	17.03	99.26	99.49	99.37	33.73	29.86	
Planta	86.05	94.51	75.50	79.31	83.84	38.73	0.00	35.83	0.00	46.34	40.70	30.72	98.86	99.49	99.18	34.10	30.02	
Salida Forzada						0.00							0.68	0.68	0.68			
Salida Programada						0.00												
SEPTIEMBRE																		
Utilización						40.91	0.00	0.45	0.00	2.24	46.48	12.29	100.00	100.60	100.30	100.00	100.00	
Disponibilidad	99.12	97.07	99.44	97.72	98.34	93.40	0.00	1.91	0.00	3.88	88.08	31.29	100.00	100.00	100.00	80.90	72.40	
Carga	88.41	89.31	86.56	79.46	85.94	67.10	0.00	0.00	0.00	22.71	11.56	11.42	98.86	97.79	98.33	31.80	29.80	
Planta	91.31	92.24	89.40	82.06	88.75	27.45	0.00	0.45	0.00	2.24	46.48	16.39	98.86	98.38	98.62	59.86	63.90	
Salida Forzada						0.00	0.00						1.30	1.30	1.30			
Salida Programada						0.00	0.00											
OCTUBRE																		
Utilización						39.36	0.00	0.00	2.76	43.69	41.78	29.41	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	
Disponibilidad	94.36	96.40	91.20	83.20	91.29	98.49	0.00	0.00	2.76	90.62	86.43	59.94	100.00	100.00	100.00	90.16	67.50	
Carga	84.73	92.01	78.82	77.63	83.30	76.19	0.00	0.00	16.07	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	36.29	31.24	
Planta	87.51	95.03	81.40	80.18	86.03	29.99	0.00	0.00	2.76	43.69	41.78	29.41	0.00	0.00	0.00	36.49	31.41	
Salida Forzada						0.00	0.00						0.65	0.65	0.65			
Salida Programada						0.00	0.00											
NOVIEMBRE																		
Utilización						38.76	0.00	0.00	25.48	32.70	29.10	29.09	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Disponibilidad	99.86	101.33	99.62	96.44	99.31	98.85	0.00	0.00	46.80	70.14	69.46	62.13	100.00	99.72	99.86	94.70	79.70	
Carga	88.59	63.64	91.60	85.26	82.27	88.36	0.00	0.00	17.76	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	32.90	30.70	
Planta	91.50	65.73	94.60	88.06	84.97	34.25	0.00	0.00	25.48	32.70	29.10	29.09	0.00	0.00	0.00	33.20	30.90	
Salida Forzada						0.00	0.00						0.37	0.65	0.51			
Salida Programada						0.00	0.00											
DICIEMBRE																		
Utilización						37.80	0.00	0.00	11.00	11.92	10.82	8.43	100.00	100.00	100.00	93.80	93.80	
Disponibilidad	96.97	85.47	99.18	95.44	94.26	100.00	0.00	0.00	98.10	100.00	92.90	97.00	100.00	100.00	100.00	57.20	69.87	
Carga	90.79	80.66	86.47	86.03	85.99	90.16	0.00	0.00	18.39	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	16.66	26.40	
Planta	93.77	83.30	89.30	88.85	88.81	34.08	0.00	0.00	11.00	11.92	10.82	11.25	0.00	0.00	0.00	15.64	24.77	
Salida Forzada						0.00	0.00						0.24	0.24	0.24			
Salida Programada						0.00	0.00											

Fuente: Empresas Públicas y Privadas del Sistema Interconectado y Sistemas Aislados.

Dirección de Estudios Económicos y Estadísticas - INE.

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMAS AISLADOS
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Empresa Generadora Ometepe, S.A. (EGOMSA)					Puerto Cabezas Power (PCP)						
	U#1	U#2	U#3	U#4	Planta	PCP-U#1	PCP-U#2	PCP-U#3	PCP-U#4	PCP-U#5	PCP-U#6	Planta
ENERO												
Utilización	25.00	25.00	25.00	25.00	99.99	19.99	19.99	19.99	0.00	19.99	19.99	99.94
Disponibilidad	25.00	25.00	25.00	25.00	99.99	19.99	19.99	19.99	0.00	19.99	19.99	99.94
Carga	23.25	23.25	23.25	23.25	93.00	21.28	21.28	17.02	0.00	0.00	0.00	59.58
Planta	25.00	25.00	25.00	25.00	99.99	19.99	19.99	19.99	0.00	19.99	19.99	99.94
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.06
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO												
Utilización	24.99	24.99	24.99	24.99	99.98	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	99.95
Disponibilidad	24.99	24.99	24.99	24.99	99.98	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	99.95
Carga	23.58	23.58	23.58	23.58	94.31	0.01	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
Planta	24.99	24.99	24.99	24.99	99.98	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	99.95
Salida Forzada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO												
Utilización	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97		99.85
Disponibilidad	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97		99.85
Carga	23.82	23.82	23.82	23.82	95.29	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02		85.11
Planta	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97		99.85
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.15
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ABRIL												
Utilización	24.99	24.99	24.99	24.99	99.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98		99.89
Disponibilidad	24.99	24.99	24.99	24.99	99.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98		99.89
Carga	23.41	23.41	23.41	23.41	93.63	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11		85.56
Planta	24.99	24.99	24.99	24.99	99.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98		99.89
Salida Forzada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.11
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
MAYO												
Utilización	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.95
Disponibilidad	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.95
Carga	25.66	25.66	25.66	25.66	102.63	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	0.00	88.00
Planta	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.95
Salida Forzada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO												
Utilización	25.00	25.00	25.00	25.00	99.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Disponibilidad	25.00	25.00	25.00	25.00	99.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Carga	23.06	23.06	23.06	23.06	92.25	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	0.00	94.44
Planta	23.06	23.06	23.06	23.06	92.25	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
FACTORES POR TIPO DE PLANTA
SISTEMAS AISLADOS
AÑO 2008

FACTORES / EMPRESAS	Empresa Generadora Ometepe, S.A.					Puerto Cabezas Power (PCP)						
	U#1	U#2	U#3	U#4	Planta	PCP-U#1	PCP-U#2	PCP-U#3	PCP-U#4	PCP-U#5	PCP-U#6	Planta
JULIO												
Utilización	25.83	25.83	25.83	25.83	103.32	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	0.00	99.86
Disponibilidad	25.83	25.83	25.83	25.83	103.32	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	0.00	99.86
Carga	23.52	23.52	23.52	23.52	94.06	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	0.00	95.33
Planta	25.83	25.83	25.83	25.83	103.32	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	0.00	99.86
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.14
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO												
Utilización	25.00	25.00	25.00	25.00	99.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98	0.00	99.89
Disponibilidad	25.00	25.00	25.00	25.00	99.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98	0.00	99.89
Carga	23.39	23.39	23.39	23.39	93.56	19.56	19.56	19.56	19.56	19.56	0.00	97.78
Planta	25.00	25.00	25.00	25.00	99.98	19.98	19.98	19.98	19.98	19.98	0.00	99.89
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.11
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE												
Utilización	24.99	24.99	24.99	24.99	99.95	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.95
Disponibilidad	24.99	24.99	24.99	24.99	99.95	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.95
Carga	22.69	0.00	0.00	0.00	22.69	19.91	19.91	19.91	19.91	19.91	0.00	99.56
Planta	24.99	24.99	24.99	24.99	99.95	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.95
Salida Forzada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE												
Utilización	25.82	25.82	25.82	25.82	103.30	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Disponibilidad	25.82	25.82	25.82	25.82	103.30	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Carga	22.48	22.48	22.48	22.48	89.94	19.73	19.73	19.73	19.73	19.73	0.00	98.67
Planta	25.82	25.82	25.82	25.82	103.30	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Salida Forzada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE												
Utilización	24.97	24.97	24.97	24.97	99.86	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	99.99
Disponibilidad	24.97	24.97	24.97	24.97	99.86	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	99.99
Carga	23.05	23.05	23.05	23.05	92.19	18.98	18.98	18.98	18.98	18.98	0.00	94.89
Planta	24.97	24.97	24.97	24.97	99.86	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	99.99
Salida Forzada	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE												
Utilización	25.00	25.00	25.00	25.00	99.98	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Disponibilidad	25.00	25.00	25.00	25.00	99.98	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Carga	26.36	26.36	26.36	26.36	105.44	18.71	18.71	18.71	18.71	18.71	0.00	93.56
Planta	25.00	25.00	25.00	25.00	99.99	19.99	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	99.93
Salida Forzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07
Salida Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Empresas Públicas y Privadas del Sistema Interconectado y Sistemas Aislados.

Dirección de Estudios Económicos y Estadísticas - INE.